



Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen ausgewählter Richtlinien

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
49879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: RLT-Anlage der Serie „AT4T“

Hersteller: AL-KO Therm GmbH
Hauptstraße 248 - 250
89343 Jettingen-Scheppach

Grundlage der Prüfung:

- ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
- ✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018)
- ✓ ÖNORM H6020 (03/2015)
- ✓ ÖNORM H6021 (08/2016)
- ✓ SWKI VA104-01 (01/2019)
- ✓ SWKI VA105-01 (07/2015)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 03/2019 – 03/2024

Bericht: W-309372-19-WD

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die RLT-Anlage der Serie „AT4T“, soweit im Bericht W-309372-19-WD dargestellt, mit den konstruktiven Anforderungen an die Komponente der o.g. Regelwerke konform ist.



(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Bereichsleiterin Raumluftechnik
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 01.03.2019, Gelsenkirchen